



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.132.2016

Gliwice, 02.08.2016 r.

nr kor. UM.445962.2016/EC



CERAMO SP. Z O.O.
ul. PSZCZYŃSKA 206
44-100 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział
Przedsięwzięć
Gospodarczych
i Usług
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.7.132.2016

Dotyczy: Wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód z terenu inwestycji pt: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową przy ul. Wyczółkowskiego dz. 9/6, 9/7 obr. Niepaszyce Pótnoc.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wydaje:

warunki techniczne podłączenia projektowanej inwestycji:

odprowadzenie wód opadowych z w/w inwestycji zaprojektować do istniejącego kanału deszczowego Φ 600 w poboczu ul. Wyczółkowskiego, poprzez istniejącą lub projektowaną studnię rewizyjną. Ze względu na wyliczony bilans wód dla projektowanej inwestycji /ok116 l/s/, oraz ograniczoną przepustowość odborników w tym rejonie tutejszy wydział wyraża zgodę na włączenie do powyżej wskazanego kolektora deszczowego **z zastrzeżeniem** wykonania retencji kanałowej lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia projektowanego obiektu ze zrzutem wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego, poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową **w ilości do 20 l/s**. Dopuszcza się możliwość włączenia odwodnienia do kanalizacji wewnętrznej za zgodą jej właściciela z uwzględnieniem w/w retencji 20l/s.

Celem kontroli ilości zrzucanych wód deszczowych należy zaprojektować regulator przepływu wód deszczowych.

Na inwestora nakłada się obowiązek uzyskania odbioru technicznego po wykonaniu odwodnienia przy udziale przedstawiciela tut wydziału.

Ponadto należy zachować poniżej wyszczególnione warunki:

- 1) na włączenie do studni usytuowanej w pasie drogowym należy uzyskać zgodę administratora drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31
- 2) uzyskać zgodę właścicieli gruntu przy ewentualnym wejściu w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotową zgodę należy dołączyć do dokumentacji technicznej,
- 3) wody opadowe wprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej nie mogą zawierać; twardych osadów, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych oraz stałych odpadów,
- 4) do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzać ścieków bytowo-gospodarczych,

- 5) wody deszczowe z placów i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej muszą być podczyszczone w stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych, powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia wody opadowe i roztopowe mi. placów i parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha powinny być oczyszczone w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15l na sekundę na 1ha.
- 6) w przypadku wystąpienia przekroczeń projektowaną kanalizacją deszczową z istniejącym uzbrojeniem należy projekt uzgodnić z dysponentem istniejącej sieci,
- 7) projekt winien być opracowany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o wiedzę techniczną,
- 8) **roboty związane z realizacją podłączenia kanalizacji deszczowej można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowany i uzgodniony z tut. Wydziałem projekt łącznie z posiadanymi uzgodnieniami Ponadto należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.**
- 9) projekt budowlany w zakresie odwodnienia należy uzgodnić z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
- 10) do tut. wydziału należy zgłosić gotowość do odbioru wykonanego przyłącza,
- 11) powyższe warunki ważne są na okres dwóch lat od daty nin. pisma.

12. Wykonanie odwodnienia należy zgłosić do odbioru technicznego po wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
- Faxem 32 238-54-21 wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Przy w/w odbiorze należy przekazać następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu włączenia do kolektorów miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- szkic, mapa geodezyjna z naniesioną inwestycją kanalizacji deszczowej,
- kopie wydanych warunków oraz uzgodnienie przez wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a PU

Główny specjalista

Elżbieta Chrzęszcz
nr upr. 177/2001